

# Dansk Indeklimate Mærkning

Certifikat nr. 150



Dansk Indeklimate Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

**Frovin Vinduer og Døre**

**Frovin Vinduer og Døre A/S**

Tømmergravsgade 6

2450 København SV

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:

19. april 2025

Dansk Indeklimate Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklimate Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklimate Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

# Dansk Indeklima Mærkning

## Certifikat nr. 150

Indehaver af mærkningstilladelse:

**Frovin Vinduer og Døre A/S**

Outtrupstræde 31  
7900 Nykøbing Mors

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

**Frovin Vinduer og Døre**

General labelling criteria, 6th edition, 2018  
Windows and exterior doors, 4th edition, 2018

4. april 2020

Dørelement, imprægneret/overfladebehandlet iht. system 4

Vurdering af produktgruppe

**EMISSIONSKLASSE 1**

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn	
TVOC <sub>28</sub>	< 0,005 mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyd <sub>28</sub>	< 0,003 mg/m <sup>3</sup>

  

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

### Mærkningsgrundlag

Det testede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>

  

Emission målt efter 28 døgn	
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m <sup>3</sup>
R-værdi	≤ 1

  

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	≤ 30 døgn

<b>Emissionsklasse 1</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	0,5	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,01	mg/m <sup>3</sup>
<b>Emissionsklasse 2</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	1,0	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,06	mg/m <sup>3</sup>
<b>Emissionsklasse 3</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	1,0	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,1	mg/m <sup>3</sup>

### Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, samlingsvejledning, rengøring- og vedligeholdelsesvejledning